



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

Первомайская ул., д. 20, г. Отрадный,
Самарская область, 446304
Тел.: (846-61) 2-55-11; Факс: (846-61) 2-24-96;
E-mail: otradniTO@fnsamara.ru
<https://www.63.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

03.06.2026 № 63-04-19/19-618-2026

На № _____ от _____

О несоответствии качества питьевой воды

*Сидаржев М.М.
Мероприятие
г.м.е*

Главе муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
Фролову В.Л.

*неправильно
и об этом
СР*

Администрация Кинель-Черкасского района
« 03 06 2026 » г.
Входящий № 3864
Подпись _____

Уважаемый Валерий Львович!

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Отрадном (далее – Территориальный отдел) в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации относится к вопросам местного значения сельского поселения.

В мае 2026 года проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в отношении ресурсоснабжающей организации ИП Гращенко В.В., в ходе которой выявлены нарушения требований санитарного законодательства, приняты меры административного воздействия, выданы предписания. В ходе проверки установлено отсутствие пробоотборных кранов на водоисточниках (скважинах) с.Марково, с. Полудни и с. Богородское, в связи с чем пробы питьевой воды отобраны из распределительной сети по адресам: с. Марково, ул. ул. Маркова, д.58а, с. Полудни, ул. Садовая, зд. 55А, с. Богородское, ул. Центральная, зд. 159.

В связи с выявлением несоответствий качества питьевой воды в разводящей сети с.Марково, с. Полудни и с. Богородское по микробиологическим показателям приняты безотлагательные меры – составлены протоколы о временном запрете деятельности по указанным адресам, переданы в Кинель-Черкасский районный суд. ИП Гращенкоу предложено незамедлительно осуществить мероприятия по выявлению и устранению причин ухудшения качества питьевой воды, дезинфекцию



и промывку водопроводной сети и повторный отбор проб для лабораторных исследований.

Однако, 01.06.2026 поступила информация, что ИП Гращенко В.В. закончил эксплуатацию систем водоснабжения населения в Кинель-Черкасском районе и с 01.06.2026 г. водоснабжение населения осуществляет ООО «Комфорт Плюс» м.р. Кинель-Черкасский Самарской области (ИНН 6316295048).

В целях организации и проведения противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на недопущение возникновения случаев заболевания людей инфекционными заболеваниями в соответствии со ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ООО «Комфорт Плюс» м.р. Кинель-Черкасский Самарской области (ИНН 6316295048) незамедлительно выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с № 19/3-04/34, 19/3-04/35, 19/3-04/36 от 01.06.2026 г.


Администрациям сельских поселений Садгород (ПМ 63260041000121932002), Ерзовка (ПМ 63260041000121932590), Кабановка (ПМ 63260041000121931088) выданы предостережения.

Предлагаю взять на личный контроль ход установления и устранения причин несоответствия качества питьевой воды, дезинфекции и промывки сетей с целью недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, информировать Территориальный отдел по электронной почте otradnTO@fsnsamara.ru.

Прошу разместить на сайте администраций сельских поселений и в социальных сетях информацию для населения о необходимости кипячения питьевой воды перед употреблением.

Приложения: копии предписаний, предостережений.

С уважением
начальник отдела



Е.П. Исупова

Колягина Вера Игоревна, 8(84661)25511





Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Отрадном
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

ПРЕДПИСАНИЕ №19/3-04/36

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

01.06.2026 г.

г. Отрадный

Я, главный государственный санитарный врач по г. Отрадному, г. Похвистинско, Богатовскому, Борскому, Кинель-Черкасскому и Похвистинскому районам Исаева Е.П. в связи с информацией Администрации м.р. Кинель-Черкасский о передаче эксплуатации водопроводных сетей с. Полудня с.п. Ерзовка в МУП «Комфорт Плюс» м.р. Кинель-Черкасский Самарской области (ИНН 6316295048) с 01.06.2026 г. и ранее выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства; на основании экспертного заключения по результатам испытаний от 26.05.2026 г. №17763 в ходе оценки результатов лабораторно-инструментальных испытаний (протокол испытаний № 63-01-24/01617-26 от 26.05.2026) вода питьевая из распределительной сети (с. Полудня, ул. Садовая, зд. 55А) по микробиологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) обнаружены, при величине допустимого уровня отсутствие (КОЕ/100 см³), что не соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в целях организации и проведении противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на недопущение возникновения случаев заболевания людей инфекционными заболеваниями со ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному унитарному предприятию «Комфорт Плюс» м.р. Кинель-Черкасский Самарской области (ИНН 6316295048)

	Обеспечить проведение комплекса первичных противоэпидемических (профилактических) мероприятий:
1	В связи с несоответствием качества питьевой воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям немедленно принять меры по устранению аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и условий водоснабжения населения с. Полудня.
2	Информировать население о необходимости использования для питьевых целей кипяченой бутилированной питьевой воды.
3	Провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия обеспечивающие скорейшее возобновление подачи доброкачественной питьевой воды в систему централизованного водоснабжения

А.И.Иванов *М.П.Иванов* *Генеральный директор* *Е.П.Исаев*

4	Осуществлять усиленный производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10
5	Информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения; каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети".
6	Провести дезинфекцию сети и промывку сети, исследование проб питьевой воды из разводящей сети и предоставить протокол лабораторных исследований в адрес ГО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадный otradny@rosnadzor.ru
7	Дезинфекцию и промывку сети считать законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам.
8	О результатах проведенных противоэпидемических мероприятий информировать ГО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном по электронной почте: otradny@rosnadzor.ru

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном, в сроки, указанные в предписании.


Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя
Муниципальному унитарному предприятию «Комфорт Плюс» м.р. Кинель-Черкасский
Самарской области (ИНН 6316295048)

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный
государственный санитарный
врач по г. Отрадному, г. Похвистнево,
Болатовскому, Борскому, Кинель-Черкасскому
и Похвистневскому районам



Исупова Е.П.

руководитель (должностное лицо, уполномоченное
руководителем) юридического лица
индивидуальный предприниматель, подпись, фамилия,
имя, отчество

Ф. И. О.



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Отрадном
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

ПРЕДПИСАНИЕ №19/4-04/35

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

01.06.2026 г.

г. Отрадный

Я, главный государственный санитарный врач по г. Отрадному, г. Похвистнево, Богатовскому, Борскому, Кинель-Черкасскому и Похвистненскому районам Неупова Е.П., в связи с информацией Администрации м.р. Кинель-Черкасский о передаче эксплуатации водопроводных сетей с. Марково с/п. Сидгород в МУП «Комфорт Плюс» м.р. Кинель-Черкасский Самарской области (ИНН 6316295048) с 01.06.2026 г. и ранее выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства: протокол испытаний № 63-01-24/01587-26 от 26.05.2026 вода питьевая из распределительной сети (с. Марково, ул. Маркова, д.58а) по микробиологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) обнаружены, при величине допустимого уровня отсутствующие (КОЕ/100 см³), что не соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в целях организации и проведения противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на недопущение возникновения случаев заболевания людей инфекционными заболеваниями со ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 1.2.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному унитарному производственному предприятию «Комфорт Плюс» м.р. Кинель-Черкасский Самарской области (ИНН 6316295048)

	Обеспечить проведение комплекса первичных противоэпидемических (профилактических) мероприятий:
1	В связи с несоответствием качества питьевой воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям немедленно принять меры по устранению аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и условий водоснабжения населения с. Марково.
2	Информировать население о необходимости использования для питьевых целей кипяченой, бутилированной питьевой воды.
3	Провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие скорейшее возобновление подачи доброкачественной питьевой воды в систему централизованного водоснабжения

подпись директора МУП "Комфорт Плюс" Е.П. Неупова

4	Осуществлять усиленный производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10
5	Информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о: возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения; каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети".
6	Провести дезинфекцию сети и промывку сети, исследование проб питьевой воды из разводной сети и предоставить протокол лабораторных исследований в адрес ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадный
7	Дезинфекцию и промывку сети считать законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам.
8	О результатах проведенных противоэпидемических мероприятий информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном по электронной почте:

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном, в сроки, указанные в предписании.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя
Муниципальному унитарному производственному предприятию «Комфорт Плюс» м.р.
Кинель-Черкасский Самарской области (ИНН 6316295048)
должности, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность.

Главный
государственный санитарный
врач по г. Отрадному, г. Похвистнево,
Богатовскому, Борскому, Кинель-Черкасскому
и Похвистневскому районам

Ф. И. О.

Исупова Е.П.

подпись (должностное лицо, уполномоченное
руководителем) должностного лица
инициалы (фамилия, имя, отчество)



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Отрадном
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20

ПРЕДПИСАНИЕ №19/3-04/34

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

01.06.2026 г.

Отрадный

Я, главный государственный санитарный врач по г. Отрадному, г. Похвистинско, Богатовскому, Борскому, Кинель-Черкасскому и Похвистиневскому районам Исулова Е.П. в связи с информацией Администрации м.р. Кинель-Черкасский о передаче эксплуатации водопроводных сетей с. Богородское с.п. Кабановка в МУП «Комфорт Плюс» м.р. Кинель-Черкасский Самарской области (ИНН 6316295048) с 01.06.2026 г. и ранее выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства: на основании экспертного заключения по результатам испытаний от 26.05.2026 г. №17745 в ходе оценки результатов лабораторно-инструментальных испытаний (протокол испытаний № 63-01-24-01593-26 от 26.05.2026) вода питьевая из распределительной сети (с. Богородское, ул. Центральная, д. 159) по микробиологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) обнаружены, при величине допустимого уровня отсутствие (КОЕ/100 см³), что не соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3686-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в целях организации и проведении противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на недопущение возникновения случаев заболевания людей инфекционными заболеваниями со ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 1.2.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному унитарному предприятию «Комфорт Плюс» м.р. Кинель-Черкасский Самарской области (ИНН 6316295048)

	Обеспечить проведение комплекса первичных противоэпидемических (профилактических) мероприятий:
1	В связи с несоответствием качества питьевой воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям немедленно принять меры по устранению аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и условий водоснабжения населения с. Богородское.
2	Информировать население о необходимости использования для питьевых целей кипяченой, бутилированной питьевой воды.
3	Провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия обеспечивающие скорейшее возобновление подачу доброкачественной питьевой воды в систему централизованного водоснабжения.

4	Осуществлять усиленный производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10
5	Информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о: возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения; каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети".
6	Произвести дезинфекцию сети и промывку сети, исследование проб питьевой воды из разводящей сети и предоставить протокол лабораторных исследований в адрес ГО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадный otradny@rosnord.ru
7	Дезинфекцию и промывку сети считать законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам.
8	О результатах проведенных противоэпидемических мероприятий информировать ГО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном по электронной почте: otradny@rosnord.ru

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном, в сроки, указанные в предписании.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя

Муниципальному унитарному предприятию «Комфорт Плюс» м.р. Кинель-Черкасский
Самарской области (ИНН 6316295048)

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный
государственный санитарный
врач по г. Отрадному, г. Похвистнево,
Богатовскому, Борскому, Кинель-Черкасскому
и Похвистневскому районам



Исупова Е.П.

руководитель (должностное лицо, уполномоченное
руководителем) юридического лица
инициальный предприниматель, должность, фамилия,
имя, отчество

Ф. И. О.